

Prüfbericht über die Durchführung eines unangemeldeten Besuches nach Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU

Auftraggeber: **Sigmatic AG**
CH – 6210 Sursee

Servicemeldung-Nr: **333956**
Prüf-Nummer: **PED-P-COS.EP.5508784**
Fertigungsstätte: **Sigmatic AG**
CH – 6210 Sursee

Vertrag zur Zertifizierung von Produkten vom: 22.12.2009
Zertifikat-Nr.: **PED-Z-COS.EP.5508784** Ausgestellt am: **22.06.2022**
Modul: **A2**

Im Zusammenhang mit dem Besuch am 15.07.2022 wurde die Dokumentation der Klimaanlage R410A mit der Fabrikationsnummer 40129K1 bei Lehner Versand in Schenkon besprochen. Die Ausführung der Anlage entspricht den Vorgaben und der SN EN 378-2 in der zur Zeit gültigen Fassung.

Hinweis:

- Es ist zu beachten, dass Klimaanlagen mit R410A welche in der Kategorie II liegen, mit dem Kältemittel R32 in der Kategorie III liegen. Für Anlagen der Kategorie III ist eine Baumusterprüfung notwendig. Das Antragsformular wurde am 15.07.2022 per E-Mail an Herrn Huber geschickt.

Prüfung der administrativen, organisatorischen und technischen Voraussetzungen:

(zutreffendes Kontrollkästchen markieren)

- Die Zulassungen für Fügepersonal sind weiterhin gültig.
- Die Qualifizierung von weiterem Personal ist weiterhin gültig.
- Die Fertigungsverfahren und -einrichtungen werden weiterhin in unverändertem Umfang angewandt bzw. benutzt.
- Die geeigneten Verfahren zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit der Werkstoffe werden weiterhin angewandt.
- Die Abnahmen nach Anhang I Nr. 3.2 der Druckgeräte-Richtlinie werden weiterhin unverändert durchgeführt.
- Kennzeichnung bzw. Etikettierung werden weiterhin unverändert durchgeführt.
- Die einschlägige Betriebsanleitung wird weiterhin unverändert ausgestellt und jedem Druckgerät mitgegeben.

Seit dem letzten unangemeldeten Besuch sind nach Angaben des Herstellers von der zertifizierten Baureihe zirka 4 Klimaanlage gefertigt worden.

Aufgrund des unangemeldeten Besuches bestehen weiterhin keine Bedenken gegen die Weiterführung der Konformitätsbewertungen im Rahmen der oben genannten Module.

Für die Konformitätsbewertungsstelle:

Swiss Safety Center AG, Wallisellen, den 14.10.2022

Felix Knecht 5CH5

(Name Prüfer, Persönlicher Stempel)

(Unterschrift Prüfer)

Kontaktadresse:
Swiss Safety Center AG
Druckgeräte / Apparatebau
Richtstrasse 15
CH-8304 Wallisellen

Tel.: +41 44 877 62 22
www.safetycenter.ch